

АКТ №118 от 28.12.2016

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование): **Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 541
Курортного района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 541 Курортного района)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): **Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, литер А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажа, 3 448,6 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 413,00 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональное

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга, адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования
3. реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
4. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении
5. содержание и пребывание учащихся в группе продленного дня в общеобразовательном учреждении

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 349 человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
к месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды - колясочники**

Мы, нижеподписавшиеся,

Клименко Наталия Александровна, директор ГБОУ СОШ №541 Санкт-Петербурга и инспектор Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов, ветеранов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович действующий на основании доверенности № 18/12/3 от 26 декабря 2016г. до 31 декабря 2016г.

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **да, на входном узле; на внутренних лестницах не соответствуют для**

О,С,Г,У

пандусы, роллопандусы: **да, частично соответствует К**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да частично соответствуют К,О,Г,У не соответствуют**

С

кнопка вызова: **нет**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует для С,О,К, соответствует Г,У**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да соответствует К,О,С,Г,У**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет.**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, литера А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.2	К,О,С	Территория прилегающая к объекту огорожена. Перед входом на территорию ГБОУ СОШ №541 расположена входная калитка, перед калиткой имеется перепад высот в виде бордюрного камня, у входа рядом с калиткой не вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте, доступно в сопровождении.	
1.2.	К,О,С,Г,У	Территория, прилегающая к объекту свободна для перемещения, достаточно место для проезда и маневрирования на кресле-коляске, имеется тактильная информация на асфальте от калитки до пандуса.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К	Перед входом установлен стационарный пандус частично доступный, имеется завышение порога входной двери, преодоление препятствия организовано с помощью ответственного сотрудника.	
2,2	О,С,Г,У	Входной узел имеет лестничный марш частично доступен для инвалидов, на первой и последней ступени не нанесена контрастная маркировка, стеклянные полотна дверей тамбура не имеют контрастную маркировку, помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)	
2.3	К,О,С,Г,У	Приказом №279,от 21.11.2016г. назначены сотрудники учреждения для сопровождения Гардеробщик Савина Т.Н. сопровождающая приходящих в учреждение инвалидов по зрению и инвалидов передвигающихся на кресле-коляске от	

		калитки по территории к главному входу, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания. Социальный педагог Пасынкова Е.Г. сопровождающая внутри здания до места получения услуги проходящих в учреждение инвалидов по зрению и инвалидов передвигающихся на кресле-коляске Зам.директора по УВР Лаубе Н.Н. оказание услуги с которыми проведен инструктаж с отметкой в журнале сопровождения от 21.11.2016 . В соответствии с приказом внесены изменения в должностные инструкции. Инструктаж провела зам.директора по АХЧ Крупнова Н.В.	Приказ №279,от 21.11.2016 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)	
3.2	С	Стеклянные полотна дверей внутри здания не имеют контрастную маркировку. Слабовидящим требуется сопровождение	
3.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 2.3	Приказ №279,от 21.11.2016 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудника. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске.	
4.2	К,О,С,Г,У	Предоставление услуги обучения по месту жительства (на дому), для инвалидов организовано в соответствии с приказом. Назначены руководители и педагогические работники за организацию образовательной услуги	Приказ №283 от 02.12.2016 г
4.3	К,О,С,Г,У	Завышение порогов входных дверей, преодоление препятствий организовано с помощью ответственного сотрудника	Приказ №279,от 21.11.2016 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С	На первом этаже здания расположен санузел, не отвечает нормативным требованиям недоступно.	
5.3	Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение доступно	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов	Приказ №279,от 21.11.2016

		сотрудника в соответствии с приказом. п.2.3	г.
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте.</p> <p>http://xn--541-5cd3cgu2f.xn--p1ai/</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация о предоставлении услуг на дому; - об обслуживании инвалидов на кресле-коляске на дому; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов. 	
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	<p>Маршрут движения к ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга Курортного района от ближайшей остановки пассажирского транспорта 140 м.</p> <p>Ближайшая к ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга Курортного района остановка общественного транспорта находится на ул. Володарского, остановка «Школа».</p> <p>Автобус: № 400.</p>	
8		Зона: места для автомобилей инвалидов	
8.1.	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): _____

- 1.Подготовить письмо в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга по оборудованию парковки для инвалидов
- 2.Подготовить письмо в администрацию по занижению бордюрного камня, у входа рядом с калиткой.
- 3.Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов всех категорий.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



М.П.